

TECHNISCHE UNTERLAGEN



Verordnung (EU) Nr. 626/2011 vom 4. Mai 2011 Informationsanforderungen für lokale Klimageräte gemäß Art. 3 Abs. 1c i.V.m. Anh. V Information requirements for local air conditioners according article 3 (1c) in conjunction with annex V					
Name des Lieferanten	Suntec Wellness GmbH				
Gerätmodell	lokales Klimagerät KLIMATRONIC FREEZE 9.000+				
Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen	Amtsblatt der Europäischen Union L 374/10: EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 60233:2008 AfPS GS2014:01 PAK Amtsblatt der Europäischen Union L 374/10: EN55014-1:2006/A2:2011 EN55014-2: 1997/A2:2008 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-11: 2000 Amtsblatt der Europäischen Union L 72/7: EN14511-1:2013 EN14511-2:2013 EN14511-3: 2013 EN14511-4: 2013 EN 2012-03-06 Amtsblatt der Europäischen Union L 285/10: 2009/125/EG Amtsblatt der Europäischen Union L 96/375: 2014/35/EU Amtsblatt der Europäischen Union L 178/1: 626/2011				
Technische Parameter für Messungen gemäß Anhang VII:					
Gesamtabmessungen (BxHxT) in cm	37,8 x 87,5 x 40,6				
Luftkonditionierertyp	Einkanal-Klimagerät				
Kühlbetrieb/ Heizbetrieb/ beides	Kühlbetrieb				
Energieeffizienzklasse des Modells gemäß Anhang II	A				
Jahresbedingte Leistungszahl im Kühl- und Heizbetrieb	EER _{rated}	COP _{rated}	2,6	---	---
Schalleistungspegel	L _{WA}	65		dB(A)	
Kältemittel	R410A				
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO ₂ , bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.					

Ergebnisse von Berechnungen gemäß Anhang VII	Nenn-Leistung im Kühlbetrieb: 2,6kW Nenn-Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb: 1,0kW Nenn-Leistungszahl im Kühlbetrieb: 2,61 Leistungsaufnahme im Betriebszustand "Temperaturregler aus": 139W Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,7W Schalleistungspegel: 65db Stündlicher Energieverbrauch: 1,0kW Stromaufnahme in Ruhe-Zustand: 0,7W
Kontaktadresse für weitere Informationen	Suntec Wellness GmbH Holzstraße 2 40221 Düsseldorf Deutschland / Germany Tel.: +49 211 15924-600 info@suntec-wellness.de www.suntec-wellness.de
Name und Unterschrift der für den Lieferanten zeichnungsberechtigten Person	<i>i.A. A. Pindus</i>
Das Gerät erfüllt auch die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 626/2011 gemäß Art. 3 Abs. 1c i.V.m. Anh. V The device complies with the requirements for regulation (EU) no. 626/2011 according article 3 (1c) in conjunction with annex V	